Утверждаю:
Мэр ГО «Александровск-Сахалинский район»
_____ В.И. Антонюк
«____» _____ 2024г.

Согласовано:
Директор МУП «Тепло»
_____ А.А. Логинов
«____» _____ 2024г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 95-70^0 С
г. Александровск-Сахалинский ООО "Теплосеть"
котельные «ГМО», «Совхоз», «Рыбозавод», с. Михайловка, с.Дуэ.

Температура **наружного воздуха**	Температура **в подающем трубопроводе**	Температура в **обратном трубопроводе**
+ 8	40,1	34,6
+ 5	45,5	38,3
+ 4	47,2	39,4
+ 3	48,9	40,6
+ 1	52,3	42,9
0	54,00	44,0
-1	55,6	45,1
- 2	57,2	46,1
-3	58,9	47,2
-4	60,5	48,3
-5	62,1	49,3
-6	63,7	50,4
-7	65,3	51,4
-8	66,8	52,4
-9	68,4	53,4
-10	69,9	54,4
-11	71,4	55,3
-12	73	56,3
-13	74,5	57,3
-14	76	58,2
-15	77,5	59,2
-16	79	60,1
-17	80,5	61,1
-18	82	62
-19	83,4	62,9
-20	84,9	63,8
-21	86,4	64,7
-22	87,8	65,6
-23	89,3	66,5
-24	90,7	67,4
-25	92,2	68,3
-26	93,6	69,2
-27	95	70